



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Алтайскому краю
656006 г. Барнаул, ул. Взлетная, 2и, E-mail: mchs@22.mchs.gov.ru телефон 8 (3852)20-23-19
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району
ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю
656050, г. Барнаул, ул. Юрина, 221, E-mail 11tond@22.mchs.gov.ru,
тел. 40-21-33, факс 40-20-79

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 14/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад № 271»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении выездной проверки от 14.01.2022 № 14 в период с
«18» января 2022 г. по «21» января 2022 г.

Инспектор отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому
району территориального отдела надзорной деятельности и профилактической работы № 1
Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю Вдовин Алексей Викторович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа
государственного пожарного надзора)

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: ИО заведующего Уско-
ва Анна Сергеевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со ста-
теей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопас- ности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федера- ции и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране- ния наруше- ния	От- метка о вы- пол- нении
1.	Не предоставлена декларация пожарной безопас- ности (г. Барнаул, ул. Антона петрова, 192)	ст. 64, п. 1 Федерального закона от 22.07.2008 N 123- ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».	01.11.2022	
2.	Наружные пожарные лестницы не очищаются от нале- ди в зимнее время (г. Барнаул, ул. Антона петрова, 192)	п. 17 Правила противопожарно- го режима в РФ, утв. Постанав- лением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.11.2022	
3.	На первом этаже блокирование двери эвакуационного	пп. б, п. 27 Правила противопо-	01.11.2022	

	выхода (г. Барнаул, ул. Антона петрова, 192)	пожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	
4.	В тамбурах входа на путях эвакуации для покрытия пола используются ковры выполненные из горючих материалов (материалы с более высокой пожарной опасностью, чем Г2,РП2,Д2, Т2) (г. Барнаул, ул. Антона петрова, 192)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности: п. 6.25 СНиП 21.01.97*	01.11.2022
5.	Ковровое покрытие, линолеум музыкального зала выполнены из горючего материала (г. Барнаул, ул. Антона петрова, 192)	ч. 4, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 6.25*, СНиП 21-01-97*	01.11.2022
6.	В медицинском кабинете отсутствуют дымовые извещатели (г. Барнаул, ул. Антона петрова, 192)	п. 54 Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением правительства РФ от 16.09.2020 №1479	01.11.2022

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

ИО заведующего Ускова Анна Сергеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)


(подпись)

Инспектор ОНД и ПР по Ленинскому району ТО НД и ПР № 1 УНД и ПР МЧС России по Алтайскому краю
Вдовин Алексей Викторович

(должность, фамилия, инициалы должностного лица, проводившего выездную проверку)



Предписание направлено в электронном виде на адрес электронной почты: